

ESITO VERIFICHE TECNICHE
PRESSO SCUOLA MEDIA DI TORRE DE' PASSERI

A seguito del sopralluogo avvenuto in data 10 dicembre 2014 da parte del Laboratorio Tecnologico Sperimentale Abruzzo Test coadiuvato dal Dott. Ing. Massimo De Virgiliis in qualità di consulente tecnico presso l'Istituto Comprensivo Scuola Secondaria di 1°G e della Scuola dell'Infanzia sito in Via Dante Alighieri, Torre De' Passeri, si comunica, in merito alle vibrazioni avvertite nella mattinata del 9 dicembre scorso, che le stesse sono da ricondurre all'utilizzo di un rullo compattatore che svolgeva delle lavorazioni presso un'area attigua al cimitero comunale (lavorazioni assimilabili a quelle effettuate nel 2012 presso il campo sportivo comunale, quando nell'edificio si erano avvertite ugualmente delle vibrazioni, dovute alla morfologia del suolo, così come si evince anche da un precedente studio condotto dalla stessa società).

Le risultanze delle verifiche tecniche indicano che le vibrazioni, con valori che rientrano in parametri ammissibili, non hanno pregiudicato la staticità e l'utilizzo dell'immobile. Il Comune di Torre de' Passeri ha monitorato nel tempo tutte le strutture scolastiche fino a condurre nel 2013 verifiche sulla vulnerabilità sismica in adempimento alle prescrizioni di legge.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Gianni D'Addazio

Torre de' Passeri, 10 dicembre 2014